

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.02481
(номер сертификата соответствия)

ТР 0658066
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ООО «БАСТИОН» (ООО «БАСТИОН»)
Адрес: 107140, Россия, г. Москва, ул. Русаковская, д. 1, пом. №17/3. ОГРН: 1127746539051.
Телефон 84957909966, факс 84957243040, адрес электронной почты 7243040@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью ООО «БАСТИОН» (ООО «БАСТИОН»)
Адрес: 107140, Россия, г. Москва, ул. Русаковская, д. 1, пом. №17/3.
ОГРН: 1127746539051. Телефон 84957909966, факс 84957243040.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. Телефон (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010

Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Двери стальные противопожарные дымогазонепроницаемые двупольные глухие модели «БАСТИОН ЗП» с утеплителем из базальтовой ваты толщиной 50 мм, плотностью не менее 45 кг/м³, с заполнением с внешней и внутренней сторон

стекломгнезитовым листом толщиной 12 мм, габаритными размерами: по высоте от 1800 до 3000 мм, по ширине от 1200 до 2150 мм, толщиной полотна не менее 112 мм, выпускаемые по ТУ 5262-003-11242255-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 02.07.2013 г.), гл. 10, ст. 37, п. 2, гл. 19, ст. 88, п.п. 3, 8, 13, ст. 138, п. 5, путем выполнения требований ГОСТ Р 53307-2009

код ЕКПС

«Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость". Предел огнестойкости дверей – EIS60

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

Отчет о сертификационных испытаниях №ОПБ45/06-2014 от 25.06.2014г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.802.СДС.13 от 26.09.2013 г. до 26.09.2017 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОЩ01. ТУ 5262-003-11242255-2014 "Двери стальные

противопожарные «БАСТИОН ЗП». Технические условия".

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.07.2014 по 07.07.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова